

市営住宅屋代団地受水槽加圧給水ポンプ交換修繕 仕様書

【事業名】市営住宅屋代団地受水槽加圧給水ポンプ交換修繕

【事業箇所】市営住宅屋代団地 大字屋代 970 番地

【概要】

○交換機器

ポンプ種類	仕様	数量	参考製品
加圧給水ポンプユニット	吸込口径 40mm 吐出口径 50mm 吐出量 0.28 m ³ /min 全揚程 35m 電源 三相 200V モーター 1.5KW ステンレス製、インバーター制御、推定末端圧一定型、自動交互・並列運転ユニット、制御盤、アキュムレーター、流量センサー、圧力発信器、チェック弁、凍結防止ポンプヒーター、相フランジセット 他標準付属品一式	1 台	株川本製作所 ステンレス製速度制御給水ユニット KFE40P1.5

○ポンプユニット交換

- ・既設ポンプユニット (KF40P1.5) 取外し
- ・新ポンプユニット及び関連付属品設置一式
- ・既設 (取外し) ポンプユニット処分

【施工】契約日から 7 月 31 日まで (7 月の受水槽保守点検 (受水槽清掃) 日に合わせる)
土日・祝休日を除く平日昼間とする。

【その他】受注者は、施工 10 日前までに、入居者へ施工通知を行う。