

## 消防用ホース仕様書

### 1. 仕様

- (1) 差込式（マチノ式）結合金具 65mm×20m
- (2) 使用耐圧1.3MPa以上であること
- (3) 自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に、適合するものである旨の表示[消]が付されていること
- (4) 日本消防検定協会の品質評価を受けて「ホースに対する品質評価試験」に合格した表示[NS]が付されていること
- (5) 上記（1）～（4）を満たせば、メーカー・品番は問わない
- (6) すぐに使用できる状態（二重巻）にあるもの

### 2. 発注物品数 40本

### 3. 納期 平成30年9月28日（金）

### 4. 納品場所 千曲市中原防災備蓄倉庫（千曲市大字八幡391）