

## 仕 様 書

### 1. 件名

平成 30 年度 東部・八幡児童センター遊戯室エアコン購入事業

### 2. 購入（設置）場所

- (1) 千曲市東部児童センター遊戯室
- (2) 千曲市八幡児童センター遊戯室

### 3. 仕様・数量等

- (1) 物品名 空調機（エアコン）
- (2) 数量 各児童センター 2 台（計 4 台）
- (3) 仕様 壁掛形・80 型（3.0 馬力相当）単相 200V  
能力（1 台あたり）：冷房 7.1kw、暖房 8.0kw  
**ボール等の衝突から保護するカバー含む（写真参照）**

※参考製品：三菱電機株式会社 PKZ-ERMP80SKR

・同等品以上の他社製品で見積る場合は、事前にカタログ等を持参のうえ、7 月 1 2 日正午までに担当者と協議してください。

### (4) 特記事項

- ① 東部児童センターの設置箇所は北側と南側壁面の適当な箇所に向き合うように、それぞれ 1 箇所ずつ設置してください。
- ② 東部児童センターは外壁材にアスベスト含有塗材（レベル 3）が使用されているため、室内機から室外機への電気配線・冷媒管の配管に伴い、外壁に穴をあける場合は、飛散防止剤を塗布するか集塵機能付ドリルを使用し施工してください。
- ③ 八幡児童センターの設置箇所は北側壁面に適当な間隔で 2 箇所としてください。
- ④ 冷媒管の配管収納は樹脂製配管カバー（スリムダクト等）としてください。
- ⑤ 冷媒ガスは R-32 としてください。
- ⑥ 設置にあたっては、躯体からの支持等必要な安全措置を講じてください。
- ⑦ 設置時間は、原則土曜日から日曜日までの間で実施し、詳細は児童センターと調整してください。
- ⑧ 納入期限は平成 30 年 7 月 31 日（火）。
- ⑨ 電源・電気配線工事にあたっては、第 1 種又は第 2 種電気工事士の資格を有する者が行ってください。
- ⑩ 見積金額は、運搬費・設置組立費（設置用材料費も含む）・電源、電気配線工事費・諸経費等の一切の経費を含み、消費税を除いた額としてください。
- ⑪ **落札決定後の変更、増工は認められませんので、必ず現場調査を行ったうえで見積書を作成してください。**
- ⑫ 現場調査は事前に児童センターの館長あてにご連絡をお願いします。

#### 【連絡先】

東部児童センター：026-274-0415

八幡児童センター：026-274-3844

エアコン保護カバー参考写真

①



②

