

千曲市防犯灯LED化事業 質問回答書

	質問	回答
1	<p>募集要項P.9 第1章9.(5)プレゼンテーションの実施 プレゼンテーション参加人数は上限何名でしょうか。</p>	<p>4名以内としてください。</p>
2	<p>募集要項P.9 第1章9.(5).③ プレゼンテーションで投影する資料を事前に提出する必要はございますか。</p>	<p>事前に提出する必要はありませんが、当日は審査員及び事務局用として7部ご用意ください。</p>
3	<p>募集要項P.13 第2章1.(1)現地調査 貴市が保有する既設台帳・位置図にはどのようなものがありますでしょうか。(紙媒体・Excel・PDFなど)</p>	<p>市で保有する管理システムのPCより閲覧・印刷する方法と紙媒体があります。</p>
4	<p>募集要項P.13 第2章1.(2)電力契約の照合・申込 電力契約情報はどのような媒体で提供いただけるのでしょうか。</p>	<p>紙媒体となります。</p>
5	<p>募集要項P.13 第2章1.(2)電力契約の照合・申込 調査対象となる防犯灯に自治会や商店街など貴市以外が所有する防犯灯も混在するのでしょうか。</p>	<p>混在します。</p>

6	<p>募集要項P.13 第2章1.(1).⑤ 「現地調査の状況を同時に閲覧できるようにすること」とありますが、貴市がリアルタイム進捗確認できる環境が必須という認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>ご認識のとおりです。</p>
7	<p>募集要項P.17 第2章5.(5) 本事業でお納めする管理用PC機器のスペック等にご指定はございますか。また本PCは庁内ネットワークに繋げるのでしょうか。</p>	<p>スペックの指定はありませんが、納品される台帳システムが円滑に作動するものとしてください。 PCの庁内ネットワークへの接続の可否については、台帳システムが確定したところで、別途本市情報政策課との協議を要します。</p>
8	<p>募集要項P.17 第2章5.(5) 管理台帳システムのライセンス数にご指定はございますか。</p>	<p>ありません。</p>
9	<p>募集要項P.16 第2章5.管理台帳システム仕様 管理台帳システムはインターネット回線を利用したweb型での提案も可能でしょうか。</p>	<p>可能です。</p>
10	<p>募集要項P.17 第2章7.(5) 管理台帳システムのデータ更新頻度について明確な日程等はございますか。</p>	<p>協議のうえ決定することとしておりますが、年3～4回を想定しております。</p>

11	<p>募集要項 3ページ 6 (2) 工事期間中の天災等の不可抗力が原因で工期を超えてしまった場合、ペナルティはありますでしょうか。</p>	<p>ありません。</p>
12	<p>募集要項 3ページ 5 ※ ※の2つ目の記載についてですが、これは契約金額については提案金額をベースとする、との認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>ご認識のとおりです。</p>
13	<p>募集要項 4ページ 8 (2) ② 「品目等：LED照明」との記載がございますが、これは「LED照明器具」でもよろしいでしょうか。</p>	<p>問題ありません。</p>
14	<p>募集要項 4ページ 8 (2) ② ※に「登録がない応募者は、期日までに登録を行うこと」とございますが、期日はいつになりますでしょうか。</p>	<p>参加表明書及び資格確認書提出締め切りの日までですので、5月29日となります。 登録については本市管財契約課に確認してください。</p>
15	<p>募集要項 8ページ 9 (2) エ (ア) 「損益計算書及び貸借対照表に関しては、企業単体の他、連結決算分」との記載がございますが、連結決算分とは応募者とどちらの連結決算を指しておりますでしょうか。</p>	<p>応募者が属する企業グループの連結決算となります。</p>

16	<p>募集要項 9ページ 9 (4) ス 見積書について「1年間のリース料における各費用積算が確認できるもの」との記載がございますが、材料仕入費や工事費等、リース開始前に係る費用等を含めた事業総額を10年で割り戻し、お示しすればよろしいでしょうか。</p>	お見込みのとおりです。
17	<p>募集要項 9ページ 9 (5) プレゼンテーション会場への入場者数の制限はございますでしょうか。</p>	4名以内としてください。
18	<p>募集要項 11ページ 10 (3) ⑥ 「契約後の業務において、必ずしも提案内容の履行を保証するものではない」との記載の意味をご教授下さい。契約後の業務（調査や工事、市内事業者の活用方法、維持管理等）において、実際には実施しない、履行を約束しない内容を提案書に記載しても良いという様にも解釈ができるかと考えます。</p>	契約締結の際、本市において提案等の内容を取捨選択できる旨とご理解ください。
19	<p>募集要項 15ページ 3 (2) ⑤ 試験成績表等は「別途」とあることから、使用機器提案書の枚数制限に含めないとの認識でよろしいでしょうか。</p>	ご認識のとおりです。
20	<p>特記仕様 13ページ 1 (1) ⑥ 専用ポールから電柱への共架を実施した場合、不要柱の撤去は含みますでしょうか。含む場合、別途撤去処分費用を頂けますでしょうか。</p>	撤去処分費用として若干予算計上してありますが、提案においてリース料に含めても問題はありません。

21	<p>特記仕様 13ページ 2 (1) ⑥ ※ 「ポールの劣化が激しい場合は工事の際に交換しリース物件に含めるものとする」との記載がございますが、事業費積算の為、交換が必要と想定される劣化ポールの数量をご教授下さい。尚、工事の際に柱の建替を行うことは可能ですが、維持管理はあくまでも灯具部のみとなります。</p>	<p>数量については不明ですので、ポールの劣化度も含めた調査となります。 維持管理は灯具のみで問題ありません。</p>
22	<p>特記仕様 16ページ 5 (2) 「防犯灯のデータ投入」とは、データ更新との認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>ご認識のとおりです。</p>
23	<p>特記仕様 16ページ 5 (3) 「LED化事業対象外のデータ投入」とありますが、LED化事業対象外のデータを頂くことは可能でしょうか。</p>	<p>可能な範囲で提供いたします。</p>
24	<p>募集要項 9ページ 9 (5) プレゼンテーションの際に、提案書とは別の資料（プロジェクターに映す資料をプリントアウトした物等）を持参することは可能でしょうか。</p>	<p>可能です。 審査員及び事務局用として7部ご用意ください。</p>
25	<p>様式13号-1 光熱費削減額を計算するにあたり、次の各点につきご指示下さい。 ・燃料調整費及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は光熱費試算に含まれますか、含みませんか。 含む場合、基準日（2020年〇月〇日時点等）をご教授下さい。 ・照明灯の年間点灯時間をご指示下さい。 ・CO2排出係数をご指示下さい。</p>	<p>・含みません。 ・正確な点灯時間は不明ですが、1日平均12時間点灯するものとして計算してください。 ・CO₂排出係数は 0.000472 (t-CO₂/kWh) としてください。</p>

26	<p>募集要項 3ページ 6 (2) 参加表明書類を提出、受理頂いた後に辞退をした場合、ペナルティはございますか。</p>	<p>ありません。</p>
27	<p>募集要項 3ページ 6 (2) 最優秀提案者に選定後の契約に向けた協議の結果、契約が成立しなかった場合、ペナルティはございますか。</p>	<p>ありません。</p>
28	<p>特記仕様 13ページ 1 事業実施にあたり、既設防犯灯に関する資料は貸与いただけますでしょうか。また、貸与していただける場合は、既設防犯灯の位置がわかる資料及び既設防犯灯電力契約の資料はございますでしょうか。</p>	<p>ありますが、調査の結果、差異が生じる場合があります。</p>
29	<p>募集要項 8ページ 9 (2) ウ (エ) 印鑑証明書について、構成員の中に東京本社にて長野県内に営業拠点（長野営業所）のある企業を想定しています。貴市入札参加も長野営業所で登録していますが、この場合当該企業の印鑑証明書は実印登録をしている本社社長印でよろしいでしょうか？</p>	<p>問題ありません。</p>
30	<p>特記仕様 18ページ ※参考 1. 既設灯具電力容量内訳に記載されている契約容量の既設器具について光源をご教示頂けないでしょうか。（例：契約容量40W→蛍光灯20W（防犯灯））</p>	<p>10W→LED灯（防犯灯） 20W、40W→蛍光灯・白熱球20W（防犯灯） 60W→水銀灯（防犯灯） 100W→水銀灯（防犯灯と照明灯が混在） 200W→ナトリウム灯（照明灯） となります。</p>

31	<p>特記仕様 15ページ 4 (1) 「照明灯のLED化においてはLED電球と電源装置の交換による「光源改修」を基本とする。光源改修が困難と判断される照明器具についてはLED専用に設計された器具に交換するものとする。」とありますがLED器具に交換する場合、道路灯を交換する理解でよろしいでしょうか。また、対象灯数をご教授ください。</p>	<p>お見込みのとおりです。 市で保有する管理データを基に算出すると水銀灯（防犯灯）が308基となっており、照明灯は610基から差し引いた302基と9基を合わせた311基と思われますが、調査の結果、差異が生じる場合があります。</p>
32	<p>特記仕様 14ページ 3 (2) ③ 力 「器具重量は、1kg未満とする。」とありますが、RBSS認定品で1kg未満の灯具メーカーは現状1社しか該当しないと思われます。当該表記に関して、1kg以下と解釈してもよろしいでしょうか。</p>	<p>可とします。</p>
33	<p>・事業概要P.6 分担表-工事前段階-資材置き場の確保について 市所有の公共施設の敷地内や空き地等を借用させて頂くことは可能でしょうか。</p>	<p>今のところ想定しておりません。</p>
34	<p>・特記仕様P13 2.防犯灯工事仕様(1).① リース期間中の防犯灯新規設置費用(30灯/年)は今回事業の見積書に含めると考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
35	<p>・特記仕様P18 1.既設灯具電力容量内訳 防犯灯・照明灯それぞれについて 施工費算出の根拠となる資料（契約容量、参考型式、対象数量等）はご提供いただけるものと考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>可能な範囲で提供いたします。</p>

36	<p>④性能 ケ.平均演色評価指数はRa80以上とありますが「優良防犯機器認定制度（RBSS）」認定品の基準を満たすRa65以上の製品でご提案させていただいてもよろしいでしょうか？</p>	<p>可とします。</p>
37	<p>対象灯具内訳の契約容量10W～100Wは防犯外灯、200Wは道路照明灯か公園の街路灯という認識で問題ないか</p>	<p>ご認識のとおりですが、100Wには防犯灯と照明灯が混在しています。なお、この事業には公園の照明は含みません。</p>
38	<p>要項 第1章2.(3)及び※参考【対象灯具内訳】について「約800基についてはLED化済」とありますがLED化済の契約容量及び数量をご提示いただけますでしょうか</p>	<p>契約容量10W、767基となりますが数量に関しては調査の結果、差異が生じる場合があります。</p>
39	<p>要項 第2章2.(1)⑥について「※ポールの劣化が激しい場合、LED化工事の際に交換し、リース物件に含める」こちらは、材料費及び労務費をリース料に含めるという認識でよろしいでしょうか ポールをリース物件に含める（維持管理対象とする）ことは難しいと思われま</p>	<p>ご認識のとおりです。</p>
40	<p>要項 第1章2.(5)⑩について「省エネルギー量・温室効果ガスの削減量の検証及び報告」は10年間毎年検証報告をするものでしょうか</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>

※質問内容の文言はそのまま反映させております。