

## 質問に対する回答 1

事業（工事）名：令和7年度 千曲市立上山田小学校耐力度調査業務委託

No.	問い合わせ内容	回 答
1	<p>公立学校建物の耐力度調査業務内容が平成30年4月に改定されておりますが、調査業務内訳書の内容が旧基準の調査内容となっております。新基準の調査内容だと金額に大きな差が出てきてしまいます。</p> <p>以下、主な改定内容</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・RC造はコアの本数が1棟当たり4本→各界の1本かつ3本または耐震診断時の値を使用できる。</li><li>・帯筋はつりは廃止。</li><li>・鉄骨造は座屈状況、接合方式、柱の傾斜が廃止。</li><li>・筋かいのたわみと非構造部材の危険度が追加。</li></ul>	<p>本案件は平成30年4月に改定された新基準を適用しておりますので、入札にあたっては、現在公開している金抜内訳書を参考に積算してください。</p> <p>現行基準を踏まえた具体的な調査内容に関しては、契約後の協議とします。</p>