

質問に対する回答 1

事業（工事）名：令和 7 年度 千曲市立治田小学校耐力度調査業務委託

No.	問い合わせ内容	回 答
1	公立学校建物の耐力度調査業務内容が平成 30 年 4 月に改定されておりますが、調査業務内訳書の内容が旧基準の調査内容となっております。新基準の調査内容だと金額に大きな差が出てきてしまいます。 以下、主な改定内容 ・ R C 造はコアの本数が 1 棟当たり 4 本→各界の 1 本かつ 3 本または耐震診断時の値を使用できる。 ・ 帯筋はつりは廃止。 ・ 鉄骨造は座屈状況、接合方式、柱の傾斜が廃止。 ・ 筋かいのたわみと非構造部材の危険度が追加。	本案件は平成 30 年 4 月に改定された新基準を適用しておりますので、入札にあたっては、現在公開している金抜内訳書を参考に積算してください。 現行基準を踏まえた具体的な調査内容に関しては、契約後の協議とします。