

## 質問に対する回答 1

事業（工事）名：令和7年度 千曲市戸倉体育館受変電設備改修工事

No.	問い合わせ内容	回 答
1	<p>図面 06 及び 08 について</p> <p>①体育館キュービクル ②サッカー場屋外キュービクル ③サブ屋外キュービクル</p> <p>①～③に係るトランスの更新・新設ですが、現行品トランスが大きくなっているためキュービクル等の間口と現行品トランスが比較できる既設キュービクルの展開図などご指示をお願いいたします。</p>	<p>既設キュービクルの展開図はありません。キュービクルの外形寸法は下記のとおりです。</p> <p>①体育館キュービクル W3300×D2000</p> <p>②サッカー場屋外キュービクル W4300×D1900</p> <p>③サブ屋外キュービクル W1700×D2100</p>