

市長		副市長		教育長		部長		課長		係長		係		照査		設計者	
令和 8 年度 森將軍塚古墳館空調設備改修工事 設計書																	
千曲市 大字屋代																	
設 計 大 要									施 工 方 法				請 負				
■ 森將軍塚古墳館の1階ロビー、ホールの空調改修工事 一式 金 抜 き									施 工 期 間				日 間				
									起 工 予 定 年 月 日				令和 年 月 日				
									竣 工 予 定 年 月 日				令和9年 3月 19日				
									参 考 数 量								

[illegible]

千 曲 市

令和8年度 森將軍塚古墳館空調設備改修工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(種 目 別 内 訳)						
I	直接工事費						
A	空調機調和設備		1.0	式			
B	電気工事		1.0	式			
C	撤去工事		1.0	式			
D	発生材処理		1.0	式			
	直接工事費計						
II	共通費						
1	共通仮設費		1.0	式			
2	現場管理費		1.0	式			
3	一般管理費		1.0	式			
	共通費計						
	工事価格						
III	消費税等相当額		1.0	式			
	工事費						
※参考(工事価格のうち事業主が負担する法定福利費: 円)							

令和8年度 森將軍塚古墳館空調設備改修工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	共 通 仮 設 費						
	【率仮設費】						
	準備費		1.0	式			
	仮設建物費		1.0	式			
	工事施設費		1.0	式			
	環境安全費		1.0	式			
	動力用水光熱費		1.0	式			
	屋外整理清掃費		1.0	式			
	機械器具費		1.0	式			
	その他		1.0	式			
			率仮設費 計				
	計						

令和8年度 森將軍塚古墳館空調設備改修工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	空調機調和設備						
-1	機器設備						
	パッケージ形空調和機 (ホール系統)						
	ACP-1	室外機 5馬力相当 冷媒用分配管共	1.0	台			
	ACP-1-1 室内機	室内機 天井吊形 ワイヤードリモコン(1台)、標準パネル共	2.0	台			
	パッケージ形空調和機 (ロビー系統)						
	ACP-2 室外機	室外機 5馬力相当 冷媒用分配管共	1.0	台			
	ACP-2-1 室内機	室内機 天井吊形 ワイヤードリモコン(1台)、標準パネル共	2.0	台			
	天井点検口	600角 内外共アルミ額縁枠	4.0	箇所			
	直接仮設費						
	内部養生	改修範囲・搬入出路	30.0	m ²			
	整理清掃後片付け	改修範囲・搬入出路	30.0	m ²			
	移動足場	W=1.5m H=2.0m以下 在置1ヶ月 樹脂既製品	1.0	台			
	室外機据付台	450×100×80×95 許容最大荷重1,765N	4.0	台			
	A-1 計						

令和8年度 森將軍塚古墳館空調設備改修工事

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
-2	配管設備						
	冷媒管	ペアコイル φ15.88、φ9.52 天井貫通孔1箇所 共	81.0	m			
	ドレン管	VP25	32.0	m			
	既設ドレン配管接続費	外径32	1.0	箇所			
	エアコン配管化粧カバー	140 樹脂既製品	22.0	m			
	上記継手類		1.0	式			
	アルミパネル入れ替え	885×785 既存ガラス・貫通部のアルミパネル撤去処分一式共	1.0	式			
	A-2 計						
	A 計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	電気工事						
	電源ケーブル	EM-CET22	26.0	m			
	〃	EM-EEF1.6-3C	72.0	m			
	リモコン線	ビニルシースケーブル 0.3mm ² 2芯	20.0	m			
	アース線	E8	26.0	m			
	プルボックス	SUS製 250×250×200	2.0	個			
	動力分電盤	屋外壁掛 主幹100A・40A×2	1.0	面			
	電線管	露出配管 E39	11.0	m			
	〃	露出配管 VE36	15.0	m			
	その他結線費	室内機4台 室外機2台	6.0	台			
	リモコン用モール	3号	1.0	m			
	B 計						

令和8年度 森將軍塚古墳館空調設備改修工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C	撤去工事						
	既存吹出口撤去	アネモ型吹出口撤去及び新設吹出口用開口部拡張	4.0	箇所			
	C 計						

令和8年度 森將軍塚古墳館空調設備改修工事

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D	発生材処理						
	フロンガス回収処分費						
	パッケージ形空調和機	冷房能力:50kW 破壊処理、運搬費、機材運搬・使用料含む	1.0	式			
	産業廃棄物積込み	混合物屑	1.0	式			
	産業廃棄物収集運搬費	混合物屑	1.0	式			
	産業廃棄物処分費	混合物屑	1.0	式			
	D 計						