質問に対する回答１

事業（工事）名：令和８年度　千曲市立戸倉保育園改築事業　電気設備工事

No.	問い合わせ内容	回　　答
1	特記仕様書には産廃処分する旨の記載がありますが、積算内訳書には処分費の記載が無いかと思われます、その点についてご教示をお願いします。	解体に伴う発生材は見込んでいません。共通仮設費のうち屋外整理清掃費に含まれる、後片付け等に伴う発生材、端材等は産業廃棄物として適正に処分してください。