質問に対する回答 1

事業（工事）名：**令和 8 年度　防安　千曲市公共下水道事業**
尾米排水ポンプ場　燃料貯留槽改修工事

No.	問い合わせ内容	回　　答
1	本工事費　施設整備　施工第 0-0049 号表のアスファルト混合物開粒度 13 の標準締固め後密度が 2.35ｔ/m3 となっておりますが、良いのでしょうか。1.94ｔ/m3 ではないでしょうか。	本工事費　施設整備　施工第 0-0049 号表のアスファルト混合物開粒度 13 の標準締固め後密度について、ご指摘のとおり 1.94ｔ/m3 が正しいです。 回答にあわせて 11 月 26 日に修正公告を行いましたので、入札にあたっては修正後の金抜設計書を確認してください。