物品購入等に関する質問及び回答

事業名：令和7年度 市営住宅薬師堂団地駐輪場購入事業

(令和7年6月27日質問)

No.	質 問 事 項	回 答
1	既存駐輪場跡に設置してある土間は傾斜があるようですが、基準点はどのようにすれば良いか。	水下側土間天端＝水下側基礎天端を基準点として設置してください。