

令和 8 年度 千曲市総合観光会館
高圧電気設備取替修繕 仕様書

1. 業務目的

本業務は、高圧電気設備が経年劣化により取替が必要なため、取替修繕を行う。

2. 業務範囲

本業務は、千曲市観光課担当者及び千曲市総合観光会館を管理する施設管理者と事前に業務内容の確認を行い、業務を進め、取替修繕後の試運転実施までを業務範囲とする。

3. 業務内容

以下の材料納入及び業務実施とする。

① 高圧トリプ レックス形電力ケーブル 6kv CV-T (EE) 38°	31m
② 端末処理材屋内形 6kv CVT38° (圧着・圧縮方式)	1 式
③ 端末処理材屋外形 6kv CVT38° (圧着・圧縮方式)	1 式
④ SOG 開閉器 (GR 含む・7200V200A・VT/LT 内臓・方向性なし)	1 個
⑤ ケーブル支持材	1 式
⑥ 作業費 (取付・運搬・試験等含)	1 式
⑦ 既存品運搬処分 (雑材消耗品等含)	1 式
⑧ 報告書作成 (業務写真等)	2 部

4. 機器の設置

設置場所は既設の設置場所とする。

機器の設置については、「第一種電工事士」の資格を有すること。

5. 業務期間

本業務は着手より令和 9 年 3 月 1 9 日までとする。

6. 成果品

報告書 (紙ベース) 2 部を提出するものとする。

7. その他

- ・現場確認をする場合、または別紙の図面の原本を閲覧する場合は 7 月 2 2 日正午までに観光課あてに連絡すること。
(電話 0 2 6 - 2 7 3 - 1 1 1 1 内線 : 3 2 6 2)