

第7回 長野電鉄屋代線整備検討会議（雨宮工区） 議事録

日時：令和8年2月10日（火）

午後1時30分～午後2時30分

場所：千曲市役所3階 302会議室

1 前回の会議内容について（説明：事務局） 資料1

- ・前回会議での要望事項について説明。
- ・②③については本会議とは別で雨宮区と協議を実施する旨の説明。（資料1 P4）
- ・①の水門について、事業地内は廃止、それ以外は道路側溝として存続。（資料1 P5）
- ・防草対策について50年間のライフサイクルコストを計算、比較し、一番有利な改質アスファルト系防草シートにて対策をすることを説明。（資料1 P6）

2 各団体からの意見について

○千曲警察署

- ・自転車歩行者専用道に自動車が入れないよう、車止め等の設置をお願いしたい。
 - ・幅員が4mであり、自転車の通行レーンが2mになるので、自転車がすれ違いができるのか心配。少し狭い気もする、自転車が歩行者レーン側に飛び出た際の歩行者との接触も心配である。
- （市回答）別途検討する中で警察と協議をし、意見もらいたい。

○千曲建設事務所

- ・沢山川への接続道路については、別途千曲建設事務所の担当者へ説明及び協議をして欲しい。
- （市回答）また説明及び協議をさせていただく。
- ・沢山川にかかる長野電鉄の橋梁は現在、自転車歩行者道として活用するので設置を認めているため、活用しないと決まったのであれば撤去してほしい。
- （市回答）活用するか撤去するか、地元区とも相談し検討したい。
- ・横断図の道路計画高は現況よりもなぜ高いのか。
- （市回答）排水の都合上、この高さとしている。詳細設計の結果、低くできるならそうしたい。

○屋代高校附属中学校

- ・雨宮工区が完成すれば松代からの学生が増えると思う。令和9年度までは長電バスが存続しているがその後は現在未定。このこともあり自転車歩行者専用道は高校生にとってとても良い。
- ・この3月に供用開始する区間だが、屋代高校生と屋代小学生で進行方向が逆むきであるため、高校生に通行時には注意するよう共有したい。

○屋代中学校

- ・供用している自転車歩行者専用道で今年、自転車の生徒が夏に熱中症で倒れた。また女子生徒が不審者に遭遇している。雨宮工区は周りに民家等あまりなくいざというときに誰もいない。クラブ活動が地域移行されたこともあり、夜でも生徒の移動はある。熱中症と安全対策に配慮してほしい。
- （市回答）熱中症対策は何ができるか検討したい。安全面については防犯灯は設置する予定である、またフェンスについては田の行き来等に支障があることや、安全面からもない方が良い面もあると考えている。

○雨宮区

- ・区民に回覧して要望を募集した。前回会議で要望した農業用水路の要望はあった。

- ・現在、市所有の研修センターを区へ譲渡したいと協議しており結論が出ていない。今後、場合によっては旧雨宮駅跡地を研修センターの移設先として使いたいとなる可能性がある。については自転車歩行者専用道を敷地の北側に寄せ、のちに駅跡地を有効に活用できるようにしておいてほしい。

(市回答) 旧雨宮駅跡地の活用については今回の道路事業とは別で今後協議していきたい。また道路は北側に寄せる形としたい。

- ・雨宮工区が完成すれば交通量が増えると思われるが、道路幅員は4mで足りるのか。シミュレーションしてほしい。

(市回答) 道路幅員4mについては適正かどうか検討したい。

3 屋代工区開通式について

- ・令和8年3月24日に開通式を行うことを説明(資料1 P7)

4 今後の予定

- ・次回検討会議の日時、科野の里サイクリング推進委員会に意見聴取する旨の説明、供用開始については3月市報及びHPにてお知らせする旨の説明。

質疑応答

- ・防草対策の改質アスファルト系防草シートだが、部分的に破損した場合、すぐに補修対応できるような製品なのか。

(市回答) 部分的な補修にすぐ対応できるか確認したい。なお県外にはなるが、設置後4年経過した現場があり、そこではほとんど損傷していない。