

令和 7年 4月分（令和 7年 4月21日、22日検査実施）

|    | 項 目                                | 単位   | 基準値     | 八幡第1<br>（大池） | 八幡第2<br>（中原） | 八幡第3<br>（郡） | 姨捨下     | 姨捨SA    | 本郷      | 佐野・小坂   | 大田原     | 樺平      |
|----|------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | 一般細菌                               | 個/ml | 100     | 0            | 0            | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2  | 大腸菌                                | -    | 不検出     | 陰性           | 陰性           | 陰性          | 陰性      | 陰性      | 陰性      | 陰性      | 陰性      | 陰性      |
| 3  | カドミウム及びその化合物                       | mg/l | 0.003   |              |              |             |         |         |         |         |         |         |
| 4  | 水銀及びその化合物                          | mg/l | 0.0005  |              |              |             |         |         |         |         |         |         |
| 5  | セレン及びその化合物                         | mg/l | 0.01    |              |              |             |         |         |         |         |         |         |
| 6  | 鉛及びその化合物                           | mg/l | 0.01    |              |              |             |         |         |         |         |         |         |
| 7  | ヒ素及びその化合物                          | mg/l | 0.01    |              |              |             |         |         |         |         |         |         |
| 8  | 六価クロム化合物                           | mg/l | 0.02    |              |              |             |         |         |         |         |         |         |
| 9  | 亜硝酸態窒素                             | mg/l | 0.04    |              |              |             |         |         |         |         |         |         |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/l | 0.01    | < 0.001      | < 0.001      | < 0.001     | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/l | 10      | 1.5          |              |             | 2.1     |         |         |         |         |         |
| 12 | フッ素及びその化合物                         | mg/l | 0.8     |              |              |             |         | 0.27    |         |         |         |         |
| 13 | ホウ素及びその化合物                         | mg/l | 1.0     |              |              |             |         |         |         |         |         |         |
| 14 | 四塩化炭素                              | mg/l | 0.002   |              |              |             |         |         |         |         |         |         |
| 15 | 1,4-ジオキサン                          | mg/l | 0.05    |              |              |             |         |         |         |         |         |         |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | 0.04    |              |              |             |         |         |         |         |         |         |
| 17 | ジクロロメタン                            | mg/l | 0.02    |              |              |             |         |         |         |         |         |         |
| 18 | テトラクロロエチレン                         | mg/l | 0.01    |              |              |             |         |         |         |         |         |         |
| 19 | トリクロロエチレン                          | mg/l | 0.01    |              |              |             |         |         |         |         |         |         |
| 20 | ベンゼン                               | mg/l | 0.01    |              |              |             |         |         |         |         |         |         |
| 21 | 塩素酸                                | mg/l | 0.6     | < 0.06       | < 0.06       | < 0.06      | < 0.06  | 0.17    | < 0.06  | < 0.06  | < 0.06  | < 0.006 |
| 22 | クロロ酢酸                              | mg/l | 0.02    | < 0.002      | < 0.002      | < 0.002     | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 |
| 23 | クロロホルム                             | mg/l | 0.06    | < 0.001      | 0.001        | < 0.001     | 0.001   | 0.030   | 0.003   | 0.002   | 0.008   | 0.014   |
| 24 | ジクロロ酢酸                             | mg/l | 0.03    | < 0.002      | < 0.002      | < 0.002     | < 0.002 | 0.022   | < 0.002 | < 0.002 | 0.003   | 0.006   |
| 25 | ジブロモクロロメタン                         | mg/l | 0.1     | < 0.001      | 0.002        | < 0.001     | 0.002   | 0.008   | < 0.001 | 0.002   | < 0.001 | 0.006   |
| 26 | 臭素酸                                | mg/l | 0.01    | < 0.001      | < 0.001      | < 0.001     | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
| 27 | 総トリハロメタン                           | mg/l | 0.1     | < 0.001      | 0.005        | < 0.001     | 0.004   | 0.054   | 0.005   | 0.007   | 0.012   | 0.030   |
| 28 | トリクロロ酢酸                            | mg/l | 0.03    | < 0.002      | < 0.002      | < 0.002     | < 0.002 | 0.029   | < 0.002 | < 0.002 | 0.004   | 0.011   |
| 29 | ブロモジクロロメタン                         | mg/l | 0.03    | < 0.001      | 0.002        | < 0.001     | 0.001   | 0.016   | 0.002   | 0.003   | 0.004   | 0.010   |
| 30 | ブロモホルム                             | mg/l | 0.09    | < 0.001      | < 0.001      | < 0.001     | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
| 31 | ホルムアルデヒド                           | mg/l | 0.08    | < 0.005      | < 0.005      | < 0.005     | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物                          | mg/l | 1.0     |              |              |             |         |         |         |         |         |         |
| 33 | アルミニウム及びその化合物                      | mg/l | 0.2     |              |              |             |         |         |         |         |         |         |
| 34 | 鉄及びその化合物                           | mg/l | 0.3     |              |              |             |         |         |         |         |         |         |
| 35 | 銅及びその化合物                           | mg/l | 1.0     |              |              |             |         |         |         |         |         |         |
| 36 | ナトリウム及びその化合物                       | mg/l | 200     |              |              |             |         |         |         |         |         |         |
| 37 | マンガン及びその化合物                        | mg/l | 0.05    |              |              |             |         |         |         |         |         |         |
| 38 | 塩化物イオン                             | mg/l | 200     | 8.1          | 3.6          | 5.7         | 5.8     | 25      | 2.4     | 2.3     | 2.4     | 2.4     |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度）                  | mg/l | 300     | 67           | 71           |             | 71      | 86      | 81      | 55      |         |         |
| 40 | 蒸発残留物                              | mg/l | 500     | 130          | 140          | 110         | 150     | 220     | 170     | 110     |         |         |
| 41 | 陰イオン界面活性剤                          | mg/l | 0.2     |              |              |             |         |         |         |         |         |         |
| 42 | ジェオスミン                             | mg/l | 0.00001 |              |              |             |         |         |         |         |         |         |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/l | 0.00001 |              |              |             |         |         |         |         |         |         |
| 44 | 非イオン界面活性剤                          | mg/l | 0.02    |              |              |             |         |         |         |         |         |         |
| 45 | フェノール類                             | mg/l | 0.005   |              |              |             |         |         |         |         |         |         |
| 46 | 有機物（全有機炭素の量）                       | mg/l | 3       | < 0.2        | < 0.2        | < 0.2       | < 0.2   | 1.0     | < 0.2   | < 0.2   | 0.3     | 0.3     |
| 47 | pH値                                | -    | 5.8～8.6 | 7.2          | 7.2          | 7.4         | 7.4     | 7.6     | 6.5     | 6.7     | 7.2     | 7.2     |
| 48 | 味                                  | -    | 異常でないこと | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし        | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    |
| 49 | 臭気                                 | -    | 異常でないこと | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし        | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    |
| 50 | 色度                                 | 度    | 5       | < 0.5        | 0.8          | < 0.5       | < 0.5   | 2.4     | < 0.5   | < 0.5   | 0.5     | 0.6     |
| 51 | 濁度                                 | 度    | 2       | < 0.1        | < 0.1        | < 0.1       | < 0.1   | 0.1     | < 0.1   | < 0.1   | < 0.1   | 0.1     |
|    | 残留塩素                               | mg/l | 0.1～1.0 | 0.2          | 0.2          | 0.1         | 0.4     | 0.7     | 0.4     | 0.3     | 0.1     | 0.7     |
|    | 水温                                 | 度    | -       | 14.0         | 14.0         | 13.0        | 13.0    | 16.0    | 13.0    | 13.0    | 12.0    | 8.0     |

令和 7年 5月分（令和 7年 5月12日, 19日検査実施）

|    | 項 目                                | 単位   | 基準値     | 八幡第1<br>(大池) | 八幡第2<br>(中原) | 八幡第3<br>(郡) | 姨捨下   | 姨捨SA  | 本郷    | 佐野・小坂 | 大田原   | 樺平   |
|----|------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1  | 一般細菌                               | 個/ml | 100     | 0            | 0            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2    |
| 2  | 大腸菌                                | -    | 不検出     | 陰性           | 陰性           | 陰性          | 陰性    | 陰性    | 陰性    | 陰性    | 陰性    | 陰性   |
| 3  | カドミウム及びその化合物                       | mg/l | 0.003   |              |              |             |       |       |       |       |       |      |
| 4  | 水銀及びその化合物                          | mg/l | 0.0005  |              |              |             |       |       |       |       |       |      |
| 5  | セレン及びその化合物                         | mg/l | 0.01    |              |              |             |       |       |       |       |       |      |
| 6  | 鉛及びその化合物                           | mg/l | 0.01    |              |              |             |       |       |       |       |       |      |
| 7  | ヒ素及びその化合物                          | mg/l | 0.01    |              |              |             |       |       |       |       |       |      |
| 8  | 六価クロム化合物                           | mg/l | 0.02    |              |              |             |       |       |       |       |       |      |
| 9  | 亜硝酸態窒素                             | mg/l | 0.04    |              |              |             |       |       |       |       |       |      |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/l | 0.01    |              |              |             |       |       |       |       |       |      |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/l | 10      |              |              |             |       |       |       |       |       |      |
| 12 | フッ素及びその化合物                         | mg/l | 0.8     |              |              |             |       |       |       |       |       |      |
| 13 | ホウ素及びその化合物                         | mg/l | 1.0     |              |              |             |       |       |       |       |       |      |
| 14 | 四塩化炭素                              | mg/l | 0.002   |              |              |             |       |       |       |       |       |      |
| 15 | 1,4-ジオキサン                          | mg/l | 0.05    |              |              |             |       |       |       |       |       |      |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | 0.04    |              |              |             |       |       |       |       |       |      |
| 17 | ジクロロメタン                            | mg/l | 0.02    |              |              |             |       |       |       |       |       |      |
| 18 | テトラクロロエチレン                         | mg/l | 0.01    |              |              |             |       |       |       |       |       |      |
| 19 | トリクロロエチレン                          | mg/l | 0.01    |              |              |             |       |       |       |       |       |      |
| 20 | ベンゼン                               | mg/l | 0.01    |              |              |             |       |       |       |       |       |      |
| 21 | 塩素酸                                | mg/l | 0.6     |              |              |             |       |       |       |       |       |      |
| 22 | クロロ酢酸                              | mg/l | 0.02    |              |              |             |       |       |       |       |       |      |
| 23 | クロロホルム                             | mg/l | 0.06    |              |              |             |       | 0.035 |       |       |       |      |
| 24 | ジクロロ酢酸                             | mg/l | 0.03    |              |              |             |       |       |       |       |       |      |
| 25 | ジブromクロロメタン                        | mg/l | 0.1     |              |              |             |       | 0.009 |       |       |       |      |
| 26 | 臭素酸                                | mg/l | 0.01    |              |              |             |       |       |       |       |       |      |
| 27 | 総トリハロメタン                           | mg/l | 0.1     |              |              |             |       | 0.062 |       |       |       |      |
| 28 | トリクロロ酢酸                            | mg/l | 0.03    |              |              |             |       |       |       |       |       |      |
| 29 | ブromジクロロメタン                        | mg/l | 0.03    |              |              |             |       | 0.018 |       |       |       |      |
| 30 | ブromホルム                            | mg/l | 0.09    |              |              |             | <     | 0.001 |       |       |       |      |
| 31 | ホルムアルデヒド                           | mg/l | 0.08    |              |              |             |       |       |       |       |       |      |
| 32 | 亜鉛及びその化合物                          | mg/l | 1.0     |              |              |             |       |       |       |       |       |      |
| 33 | アルミニウム及びその化合物                      | mg/l | 0.2     |              |              |             |       |       |       |       |       |      |
| 34 | 鉄及びその化合物                           | mg/l | 0.3     |              |              |             |       |       |       |       |       |      |
| 35 | 銅及びその化合物                           | mg/l | 1.0     |              |              |             |       |       |       |       |       |      |
| 36 | ナトリウム及びその化合物                       | mg/l | 200     |              |              |             |       |       |       |       |       |      |
| 37 | マンガン及びその化合物                        | mg/l | 0.05    |              |              |             |       |       |       |       |       |      |
| 38 | 塩化物イオン                             | mg/l | 200     | 8.4          | 5.1          | 5.8         | 5.9   | 26    | 2.4   | 2.2   | 2.3   | 2.5  |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/l | 300     |              |              |             |       |       |       |       |       |      |
| 40 | 蒸発残留物                              | mg/l | 500     |              |              |             |       |       |       |       |       |      |
| 41 | 陰イオン界面活性剤                          | mg/l | 0.2     |              |              |             |       |       |       |       |       |      |
| 42 | ジェオスミン                             | mg/l | 0.00001 |              |              |             |       |       |       |       |       |      |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/l | 0.00001 |              |              |             |       |       |       |       |       |      |
| 44 | 非イオン界面活性剤                          | mg/l | 0.02    |              |              |             |       |       |       |       |       |      |
| 45 | フェノール類                             | mg/l | 0.005   |              |              |             |       |       |       |       |       |      |
| 46 | 有機物(全有機炭素の量)                       | mg/l | 3       | < 0.2        | < 0.2        | < 0.2       | < 0.2 | 1.0   | 0.3   | 0.2   | 0.4   | 0.3  |
| 47 | pH値                                | -    | 5.8~8.6 | 7.1          | 7.3          | 7.3         | 7.4   | 7.7   | 6.6   | 6.7   | 7.2   | 7.2  |
| 48 | 味                                  | -    | 異常でないこと | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし        | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし |
| 49 | 臭気                                 | -    | 異常でないこと | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし        | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし |
| 50 | 色度                                 | 度    | 5       | < 0.5        | < 0.5        | < 0.5       | < 0.5 | 2.2   | < 0.5 | < 0.5 | 0.6   | 0.8  |
| 51 | 濁度                                 | 度    | 2       | < 0.1        | < 0.1        | < 0.1       | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.2  |
|    | 残留塩素                               | mg/l | 0.1~1.0 | 0.2          | 0.1          | 0.1         | 0.3   | 0.7   | 0.4   | 0.2   | 0.1   | 0.7  |
|    | 水温                                 | 度    | -       | 15.0         | 16.0         | 13.0        | 14.0  | 14.0  | 16.0  | 16.0  | 13.0  | 10.5 |