

令和 5年度 有機フッ素化合物検査結果(令和 5年 3月 6日, 7日検査実施)

八幡地区(浄水)

	項目	単位	基準値	大池	中原	郡	姨捨	姨捨SA
1	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	ng/l	50	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満
2	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	ng/l	-	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満
3	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	ng/l	-	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満

桑原地区(浄水)

	項目	単位	基準値	佐野・小坂	本郷	大田原	樺平
1	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	ng/l	50	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満
2	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	ng/l	-	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満
3	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	ng/l	-	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満

・上記の検査は、原水・浄水を隔年で検査を実施しています。