

資料12 電氣・機械要求性能表

施設		室 名	電気設備														機械設備						その他		備 考
			電灯		コンセント	LAN・WiFi			電話		TV受信	拡声設備		音響	呼出	給水	給湯	冷暖房	冷暖房非常時	補助暖房	OAフロア	遮光			
			照度Lx(以上)	非常時点灯		管理者有線	管理者無線	一般無線	外線	内線		全館	系統												
本施設	体育館	アリーナ	アリーナ（競技フロア）	1000	350Lx程度	○	－	－	○	－	○	○	○	A	○	－	－	－	○	○	－	－	○	※ランニングコースは300Lx	
			器具庫	200		○	－	－	－	－	－	－	○	A	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
			放送室	500		○	－	－	○	－	○	○	○	A	操作	－	－	－	○	－	－		○		
			観客席（固定）	〔※〕500		□	－	－	○	－	－	－	○	A	○	－	－	－	○	○	－	－	○		
		軽運動室	軽運動室	1000	350Lx程度	○	○	○	○	－	○	○	○	B	○	－	－	－	○	○	－	－	○		
			倉庫	150		□	－	－	－	－	－	－	○	B	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
		トレーニングルーム	トレーニングルーム	500	350Lx程度	○	－	－	○	－	○	○	○	C		－	－	－	○	○	－	－	○		
			倉庫	150		□	－	－	－	－	－	－	○	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
		会議・研修室（地域交流センター）	会議室・研修室	500	350Lx程度	○	○	○	○	－	○	○	○	D	○	－	－	－	○	○	－		○		
			倉庫	150		□	－	－	－	－	－	－	○	D	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
		共用エリア	男子更衣室	200		○	－	－		－		－	○	E	－	○	○	○	○	－	－	－	－		
			女子更衣室	200		○	－	－		－		－	○	E	－	○	○	○	○	－	－	－	－		
			誰でも更衣室	200		○	－	－		－		－	○	E	－	○	○	○	○	－	－	－	－		
			男子トイレ	200	○	○	－	－	－	－	－	－	○	E	－	○	○	○	－	－	○	－	－		
			女子トイレ	200	○	○	－	－	－	－	－	－	○	E	－	○	○	○	－	－	○	－	－		
			バリアフリートイレ	200	○	○	－	－	－	－	－	－	○	E	－	○	○	○	－	－	○	－	－		
			キッズコーナー	300		○	－	－	○	－	○	○	○		－	○		－	○	－	－	－	－		
			授乳室	300	○	○	－	－		－		－	○		－	○	○	○	○	－	－	－	－		
			エントランス	300	○	○	－	－	○	－	○	○	○	E	－	－	○	－	○	○	－	－	○		
			廊下・階段	200	○	□	－	－		－	－	－	○	E	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
	エレベーターホール	200～300		－	－			－	－	－	○		－	－	－	－	－	－	－	－	－				
	管理・大会エリア	事務所	750	○	○	○	○	○	○	○	－	○		－	表示	○	○	○	○	－	○	－			
		控室	750		○	○	○	○	－	○	○	○	F	－	－	－	－	○	－	－	○	○			
		医務室	500	○	○	○	○	○	○	○	○	○		－	○	○	－	○	－	－	○	○			
防災備蓄倉庫		200	○	○	－	－		－	○	－	○		－	－	－	－	－	－	－	－	－				
会議室		750		○	○	○	○	－	○	○	○	F	適宜	－	－	－	○	－	－	○	○				
倉庫		150		□	－	－	－	－	－	－	○		－	－	－	－	－	－	－	－	－				
機械室・電気室等		200	○	○	－	－		－	○	－	○		－	－	○	－	－	－	－	－	－				
屋外施設	駐車場	駐車場	〔※〕□	適宜	□	－	－		－	－	－	○	G	－	－	－	－	－	－	－	－	※防犯上支障のないようにする			
	外構等	駐輪場	〔※〕□		□	－	－		－	－	－	○	G	－	－	－	－	－	－	－	－	※防犯上支障のないようにする			
		広場等	〔※〕□		□	－	－		－	－	－	○	G	－	－	○	－	－	－	－	－	※防犯上支障のないようにする			
		園路等	〔※〕□		－	－	－		－	－	－	○	G	－	－	－	－	－	－	－	－	※防犯上支障のないようにする			
	その他	防災備蓄倉庫	200	○	○	－	－		－	○	－	○		－	－	－	－	－	－	－	－				
（共通事項）			・□印の該当箇所は、適宜設置とする。 ・上記欄内の空白部は事業者の提案とし、「－」は該当なしを表す。 ・拡声設備の系統の記号は、放送系統のグループ分けを表す。 ・「遮光」の該当箇所は、開口部に遮光仕様のカーテン、ブラインド等を設置とする。																						