

資料12 電気・機械要求性能表

施設	室名	電気設備												機械設備					その他		備考				
		電灯		コンセント	LAN・WiFi			電話		TV受信	拡声設備		音響	呼出	給水	給湯	冷暖房	冷暖房非常時	補助暖房	OAフロア		遮光			
		照度Lx(以上)	非常時点灯		管理者有線	管理者無線	一般無線	外線	内線		全館	系統													
本施設	アリーナ	アリーナ(競技フロア)	1000	350Lx程度	○	-	-	○	-	○	○	○	A	○	-	-	-	○	○	-	-	○			
		器具庫	200		○	-	-	-	-	-	-	-	○	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		放送室	500		○	-	-	○	-	○	○	○	A	操作	-	-	-	○	-	-	-	-	○		
		観客席(固定)	[※]500		□	-	-	○	-	-	-	-	○	A	○	-	-	-	○	○	-	-	○		
	軽運動室	軽運動室	1000	350Lx程度	○	○	○	○	-	○	○	○	B	○	-	-	-	○	○	-	-	-	○		
		倉庫	150		□	-	-	-	-	-	-	-	○	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	トレーニングルーム	トレーニングルーム	500	350Lx程度	○	-	-	○	-	○	○	○	C	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○		
		倉庫	150		□	-	-	-	-	-	-	-	○	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	会議室・研修室	会議室・研修室	500	350Lx程度	○	○	○	○	-	○	○	○	D	○	-	-	-	-	○	○	-	-	○		
		倉庫	150		□	-	-	-	-	-	-	-	○	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	共用エリア	男子更衣室	200		○	-	-	□	-	-	-	-	○	E	-	○	○	○	○	-	-	-	-		
		女子更衣室	200		○	-	-	□	-	-	-	-	○	E	-	○	○	○	○	-	-	-	-		
		誰でも更衣室	200		○	-	-	□	-	-	-	-	○	E	-	○	○	○	○	-	-	-	-		
		男子トイレ	200	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	E	-	○	○	○	-	-	○	-	-		
		女子トイレ	200	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	E	-	○	○	○	-	-	○	-	-		
		バリアフリートイレ	200	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	E	-	○	○	○	-	-	○	-	-		
		キッズコーナー[任意]	300		○	-	-	○	-	○	○	○		-	○	-	-	○	-	-	-	-	-		
		授乳室	300	○	○	-	-	□	-	-	-	-	○		-	○	○	○	○	-	-	-	-		
		エントランス	300	○	○	-	-	○	-	○	○	○	E	-	-	○	-	-	○	○	-	-	○		
		廊下・階段	200	○	□	-	-	□	-	-	-	-	○	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		エレベーターホール	200~300		-	-	-	□	-	-	-	-	○		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	管理エリア	事務所	750	○	○	○	○	○	○	○	-	○		-	表示	○	○	○	○	-	-	○	-		
		控室・会議室	750		○	○	○	○	-	○	○	○	F	-	-	-	-	○	-	-	-	○	○		
		医務室	500	○	○	○	○	○	○	○	○	○		-	○	○	-	○	-	-	-	-	○		
		防災備蓄倉庫	200	○	○	-	-	-	-	○	-	○		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		倉庫	150		□	-	-	-	-	-	-	-	○		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		機械室・電気室等	200	○	○	-	-	-	-	○	-	○		-	-	○	-	-	-	-	-	-	-		
	屋外施設	駐車場	駐車場	[※]□	適宜	□	-	-	-	-	-	-	○	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※防犯上支障のないようにする	
		外構等	駐輪場	[※]□		□	-	-	-	-	-	-	-	○	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※防犯上支障のないようにする
			広場等	[※]□		□	-	-	-	-	-	-	-	○	G	-	-	○	-	-	-	-	-	-	※防犯上支障のないようにする
園路等			[※]□		-	-	-	-	-	-	-	-	○	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※防犯上支障のないようにする	
その他	防災備蓄倉庫	200	○	○	-	-	-	-	○	-	○		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
(共通事項)		<ul style="list-style-type: none"> □印の該当箇所は、適宜設置とする。 上記欄内の空白部は事業者の提案とし、「-」は該当なしを表す。 拡声設備の系統の記号は、放送系統のグループ分けを表す。 「遮光」の該当箇所は、開口部に遮光仕様のカーテン、ブラインド等を設置とする。 																							